

PLANTA

NOTAS :

Pendiente máxima admisible en piso bajo celdas: 2mm/m

1 Margen de 1cm entre tapa y tapa para facilitar su colocación.

2 Entrada/salida de los cables de potencia a la ssee (ver plano n°. 02-2).


En cada caso particular la entrada/salida de los cables de potencia y la ubicación de las cámaras de inspección se definen en obra. Sobre veredas no se deberán construir cámaras (la posición indicada es a título informativo).

⊛ Cuando los ductos están sobre el límite del predio, el fondo es de -65cm.

3 Se prevé al menos un apoyo desmontable para c/perfil PNU 20 (ver plano correspondiente).

TERMINACIONES :

CLAVE	CIELORRASO	PAREDES
	PISO	ZOCALO
CIELORRASOS	1_Revoque con pintura epoxi	
PAREDES	1_Revoque fino y pintura de cielorraso	
PISOS	1_Portland lustrado	
ZOCALOS	1_Similar piso	

	<p><i>Gerencia de Sector Proyectos y Normalizacion</i></p>	02-01
		SM24kV-02-1
SUBESTACIONES MODULARES	SUBESTACION MODULAR 2 TRANSFORMADORES A NIVEL DE PISO (PLANTA)	ESCALA 1:50
		09/2004