



PLANTA

NOTAS :

Pendiente máxima admisible en piso bajo celdas: 2mm/m

1 Margen de 1cm entre tapa y tapa para facilitar su colocación.

2 Entrada/salida de los cables de potencia a la ssee (ver plano n°. 01-2).

En cada caso particular la entrada/salida de los cables de potencia y la ubicación de las cámaras de inspección se definen en obra. Sobre veredas no se deberán construir cámaras (la posición indicada es a título informativo).

* Cuando los ductos están sobre el límite del predio, el fondo es de -65cm.

TERMINACIONES :

CLAVE	CIELORRASO	PAREDES
	PISO	ZOCALO
CIELORRASOS	1_Revoque con pintura epoxi 2_Hormigón visto pulido	
PAREDES	1_Revoque fino y pintura de cielorraso 2_Revoque fino c/ pintura epoxi	
PISOS	1_Portland lustrado	
ZOCALOS	1_Similar piso	

	<p style="text-align: center;"><i>Gerencia de Sector Proyectos y Normalización</i></p>	01-01
		SM24kV-01-1
<p style="text-align: center;">SUBESTACIONES MODULARES</p>	<p style="text-align: center;">SUBESTACION MODULAR A NIVEL DE PISO (FRENTE ANCHO) PLANTA</p>	ESCALA 1:50
		09/2004