


Análisis granulométrico, propiedades índice y clasificación de suelos



GRAVA	A R E N A			LIMO O ARCILLA
	Gruesa	Media	Fina	

según USACE EM 1110-1-1804 (2001)

Punto de Exploración N° : P2		Muestra N° : M5		Profundidad (m) : 5,0	
w _{nat} (%) : 36,0		LP = 26		LL = 41	
				Clasificación SUCS : Limo de baja compresibilidad - ML	

PROYECTO : Edificio Ciudadino		Ubicación: Requena 1671		Fecha : Feb 2011	
-------------------------------	--	-------------------------	--	------------------	--

